

Фактические значения показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, в т.ч. показатели физического износа объектов водоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения за 2020 год

№ п/п	Участок	Протяженность, км	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение, м	Затраты на капитальный ремонт, тыс.руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Сооружение магистраль №2 трубопровода холодной воды	1,14	45,6	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения: на магистрали № 2 Д108мм-308м.п	пенополиуретановая скорлупа	Ду 108мм-308м.п.	3 387,50	№46 от 10.03.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"
2	Водовод № 1А распределительные сети холодной воды	1,48	45,6	Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения: от вводного коллектора Островского 8 а до жилого дома ул. Островского 8в Ду-108-91м.п., Ду -89мм - 32 м.п;	пенополиуретановая скорлупа	Ду-108-91м.п., Ду -89мм - 32 м.п	539,92	№46 от 10.03.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"

Начальник ТО

Завтур Н.А.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

Джураев И.И.

Заместитель главного инженера

Тарасова Т.М.