

Фактические значения показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения, в т.ч. показатели физического износа объектов водоснабжения, показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения за 2021 год

№ п/п	Участок	Протяженность, км	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение, м	Затраты на капитальный ремонт, тыс.руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Сооружение водовод №3 магистральные сети холодной воды №1	1,86	79	Капитальный ремонт вводного трубопровода водоснабжения Ду-108мм от магистрального трубопровода по ул. Щорса до ж/д Щорса 35.	труба предварительно изолированная пенополиуретаном	Ду 108мм-82мм.п.	303,27	№252 от 22.10.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"
2	Водовод № 1А распределительные сети холодной воды	1,48	78,9	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения Ду-325мм в проходном коллекторе на участке от камеры Горького 36 до колодца районе фитнес центра "чайка"	пенополиуретановая скорлупа	Ду 325- 23мм.п.	437,89	№252 от 22.10.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"
3	Сооружение магистраль №2 трубопровода холодной воды	1,14	18,8	Капитальный ремонт трубопровода водоснабжения Ду - 108мм магистраль №2 (3 этап)	пенополиуретановая скорлупа	Ду 108-318мм.п.	2 136,18	№252 от 22.10.2020г. ООО "ПромСтройЗащита"

Начальник ТО



Н.А. Завтур

Согласовано:



Главный инженер

А.Г. Черкасов