

**Фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения за 2018 год**

№ п/п	Участок	Протяженность, км	% износа	Наименование работ	Тип изоляции	Фактическое выполнение	Затраты на капитальный ремонт тыс. руб. без НДС	Наименование подрядной организации
1	Канализация напорная магистраль напорная №1,2	2,07	100	Капитальный ремонт трубопровода напорной канализации в районе здания ГКНС	Скорлупа из пенополиуретана	Д 426 - 389 м	9654,97	Контракт № 97 от 30.03.2018 г. ООО «Полнос»

Начальник ГО

Завтур Н.А.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

Главный инженер



Джураев И.И.

Черкасов А.Г.